

**SZANOWNI KLIENCI –
ODBIORCY CIEPŁA**

Dotyczy: Awarii sieci niskoparametrowej w rejonie budynku przy ul. Moniuszki 7 w Strzelcach Opolskich

W związku z awarią przyłącza ciepłowniczego, niskoparametrowego Dn150 do budynku przy ul. Moniuszki 7 w Strzelcach Opolskich, zasilanego z węzła grupowego przy ul. Jankowskiego 3 informujemy, że zmuszeni jesteśmy do wstrzymania dostawy ciepła do wszystkich budynków zasilanych z tego węzła, a mianowicie:

- Jankowskiego 1,2,4,6, Asnyka 2,4,6, Dębowa 2,4, Krakowska 4,14,16,18,28,38,42-44, Moniuszki 2,6,6a,7, Rychła 2,4,6,7,8,10,12,

które nastąpi w dniu dzisiejszym od godziny 12⁰⁰.

Zakończenie prac związanych z usunięciem nieszczelności i przywróceniem komfortu cieplnego w Państwa budynkach przewidujemy w późnych godzinach wieczornych dnia dzisiejszego. Jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby przerwę w dostawie ciepła skrócić do niezbędnego minimum.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Z poważaniem

Główny Specjalista
Kierownik Biura Obsługi Klienta
ECO S.A.
mgr inż. Katarzyna Graboś